

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

603950, г.Н. Новгород, Гребешковский откос, 7. тел.: (831)434-82-11, Факс: (831)434-82-41
e-mail: dir@gen.nnov.ru; eninsp@gen.nnov.ru

430011, г. Саранск, ул.Полежаева, 171 Тел.: 24-05-59, факс:23-30-19,
e-mail:mgfi@moris.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации электролаборатории

Регистрационный номер **143** от **07.04.2017** г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электролаборатория
с переносным комплектом приборов

Общества с ограниченной ответственностью «Симетра-Инжиниринг»
(ООО «Симетра-Инжиниринг»),

расположенная по адресу: 430006, РМ, г. Саранск, ул. Энергетическая, 39.

зарегистрирована в Волжско – Окском Управлении Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний
и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением
до 1000 В.

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

1. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
2. Измерение удельного сопротивления грунта.
3. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования, силовых и осветительных электропроводок.
4. Испытания сопротивления изоляции кабельных линий в электроустановках напряжением до 1000 В.
5. Испытания сопротивления изоляции электрооборудования в электроустановках напряжением до и выше 1000 В.
6. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.
7. Проверка срабатывания защиты автоматических выключателей и УЗО в электрических сетях напряжением до 1000 В.
8. Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» в электроустановках с глухим заземлением нейтрали.

Свидетельство выдано на основании акта комиссии №08 от **07.04.2014** г.
назначенной приказом заместителя руководителя
Управления.

Срок действия Свидетельства продлён до **07.04.2020** г.

Начальник территориального
отдела технологического
и энергетического надзора по РМ

М.Н. Грязнов

